



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НД Сыктывдинского района УНД ГУ МЧС России по РК

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

168220, Сыктывдинский район, с.Вьльгорт, ул.Шоссейная, д. 52, тел.8(82130)7-13-07e-mail-ogpn_syktyvдин@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 212 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8
комбинированного вида» с.Вьльгорт**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности Сыктывдинского района
управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Коми от «06»
октября 2014 года № 212,

города (района)

ст. 6 Федерального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 30
мин. «15» октября 2014 г. по 16 ч. 00 мин. «10» ноября 2014 г. проведена внеплановая, выездная
проверка,

(плановая/внеплановая)

главным специалистом ОНД Сыктывдинского района УНД ГУ МЧС России по РК, майором
внутренней службы Шишкиной Ириной Владимировной

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку,

Здания детского сада МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» с.Вьльгорт,
расположенного по адресу: 168220 Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Вьльгорт,
ул.Д.Каликовой, д.38

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

Пономаревой Валентиной Васильевной, заведующей МБДОУ «Детский сад № 8
комбинированного вида» с.Вьльгорт

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

| | | | | |
|----|---|--|------------|--|
| 1. | Двери кладовых для хранения белья и помещения для архива (помещения № 19, № 69 по паспорту БТИ) не выполнены противопожарными, с пределом огнестойкости не менее EI 30. | ч.3, ч.4 статьи 4; ч.1, ч.3 статьи 88, таблица 24 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.4; п.5.14* табл.1,2 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 01.01.1998 г. постановлением Минстроя России от 13.08.1997 г. № 18-7; п.1.82 СНИП 2.08.02-89* «Общественный здания и сооружения», Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. № 78, введены в действие 1 января 1990 г. | 01.08.2015 | |
|----|---|--|------------|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист ОНД Сыктывдинского района

УНД ГУ МЧС России по Республике Коми

Шишкина И.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 10 » ноября 20 14 г.

Предписание для исполнения получил (а):


(подпись)

« 10 » ноября 20 14 г.

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 8
комбинированного вида» с.Вильгорт

Пономарева В.В.

(должность, фамилия, инициалы)