



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Коми**

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сыктывдинского района

168220, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Шоссейная, д. 52, тел. 8(82130)7-13-07 ogpn_syktyvdin@mail.ru

**Предписание № 187/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8
комбинированного вида» с. Вьльгорт**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДиПР Сыктывдинского района УНДиПР ГУ МЧС России по
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа
Республике Коми от 17 ноября 2016 года № 187

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 01 декабря 2016 по 28 декабря 2016 года Шишкиной Ириной Владимировной старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сыктывдинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми проведена плановая проверка объекта защиты – здания детского сада Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 комбинированного вида» с. Вьльгорт, расположенного по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Д. Каликовой, д. 38

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с Пономаревой Валентиной Васильевной – заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 комбинированного вида» с. Вьльгорт

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационных выходов из помещений менее 0,8 м (составляет от	Часть 3, часть 4 статьи 4; пункт 2 части 1 статьи 6;	15.08.2017	

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

	0,69 до 0,77 м.) (выход на улицу из групповой ячейки № 13) (дверные проемы, ведущие на улицу из помещений № 56, № 57, № 58 по паспорту БТИ № на 1-м этаже)	Часть 8 Статьи 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, Одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года; Пункт 4.6 СНИП II-2-80 «Нормы проектирования. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений», утверждены Постановлением государственного комитета СССР по делам строительства от 18.12.1980 г. № 196; Пункт 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утверждены и введены в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171		
2.	Ширина эвакуационных выходов из помещений менее 0,8 м (составляет 0,72 м.) (выход на улицу из групповых ячеек № 7, № 8) (дверные проемы, ведущие из лестничной клетки (помещение № 10 по паспорту БТИ на 1-м этаже) в тамбур, из тамбура на улицу)	Часть 3, часть 4 статьи 4; пункт 2 части 1 статьи 6; Часть 8 Статьи 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; Пункт 4.6 СНИП II-2-80 «Нормы проектирования. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; Пункт 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.08.2017	
3.	Ширина эвакуационных выходов из помещений менее 0,8 м (составляет от 0,70 до 0,74 м.) (выход на улицу из групповых ячеек № 5, № 4) (дверные проемы, ведущие из лестничной клетки (помещение № 23 по паспорту БТИ на 1-м этаже) в тамбур, из тамбура на улицу)	Часть 3, часть 4 статьи 4; пункт 2 части 1 статьи 6; Часть 8 Статьи 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; Пункт 4.6 СНИП II-2-80 «Нормы проектирования. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»;	15.08.2017	

		Пункт 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
4.	Ширина эвакуационных выходов из помещений менее 0,8 м (составляет от 0,67 до 0,73 м.) (выход на улицу из групповых ячеек № 1, № 2, кабинет заведующего) (дверные проемы, ведущие из лестничной клетки (помещение № 42 по паспорту БТИ на 1-м этаже) в тамбур, из тамбура на улицу)	Часть 3, часть 4 статьи 4; пункт 2 части 1 статьи 6; Часть 8 Статьи 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; Пункт 4.6 СНиП II-2-80 «Нормы проектирования. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; Пункт 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.08.2017	
5.	Отделка стен детского дошкольного учреждения выполнена с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (помещения по паспорту БТИ № 8, 40, 31 на 1-м этаже; помещения по паспорту БТИ № 48, 52, 53, 53а, 55, 46, 45, 38, 3, 59 на 2-м этаже; (в групповых № 11, 12 (приемные, групповые, спальни); кабинете заведующей, кабинете музыкального работника; кабинете логопеда; кабинете заместителя по АХЧ, методическом кабинете стены оклеены бумажными и виниловыми обоями)	часть 3, часть 4 статьи 4; пункт 2 части 1 статьи 6; пункт 7 статьи 134; таблица 3 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п.1.88. СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. N 78;	15.08.2017	
6.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией установлены в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала. Помещение, где установлены приборы, не защищено от несанкционированного доступа (приборы установлены в общем коридоре, помещение № 59 на 1-м этаже по паспорту БТИ)	часть 3, часть 4 статьи 4; пункт 2 части 1 статьи 6, часть 7, часть 10 статьи 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; пункт 12.48. Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. N 31); пункт 13.14.5 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и	15.08.2017	

		правила проектирования, утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175		
7.	Помещения тамбуров не защищены автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) (помещения № 1, 2, 14, 15, 26, 27, 33, 34, 57, 58, 63, 64, 75, около помещений № 10, 23, 42, 44, 60 согласно технического паспорта БТИ)	часть 3 статьи 4, пункт 2 часть 1 статьи 6, часть 3 статьи 52, статья 54, статья 91 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; пункт 1.2, пункт А4 приложения А, таблица А.1 пункт 9 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	15.08.2017	
8.	Противопожарное расстояние между зданием детского сада и сараем менее 12 м. (составляет 5,20 м.) (со стороны ул.Советская).	Часть 4 статьи 4, пункт 2 части 1 статьи 6 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; пункт 4.3. таблица 1 свода правил 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288; приложение 1* «Противопожарные требования», таблица 1* СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. N 78.	15.08.2017	
9.	Не обеспечено наличие обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5 и 8	Пункт 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных	15.08.2017	

	Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на дверях помещений складского назначения (верхний склад, группа № 1; кладовая хранения инвентаря в физ.зале) (помещения 2-го этажа № 31, 61 согласно технического паспорта БТИ).	Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390		
10.	Руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (не заделаны отверстия в стенах пищеблока и складского помещения в местах прохождения вентиляционных коробов)	Пункт 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	15.08.2017	
11.	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционной камеры с составлением соответствующего акта	пункт 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	15.08.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сыктывдинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Шишкина Ирина Владимировна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«28» декабря 2016г.

Предписание для исполнения получил:
Пономарева Валентина Васильевна – заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 комбинированного вида» с.Вьльгорт

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении

проверки)

(подпись)

«28» декабря 2016г.

